

# Classification reports of fire rated CTX components

CONTAINEX  
Container-Handels-ges.m.b.H.  
IZ NÖ-Süd, Straße 14  
A-2355 Wiener Neudorf



Magistrat der Stadt Wien  
MAGISTRATSABTEILUNG 39  
Prüf-, Überwachungs- und  
Zertifizierungsstelle der Stadt Wien  
VFA – Labors für Bautechnik  
Standort: Rinnböckstraße 15  
A-1110 WIEN  
Tel: (+43 1) 79514-8039  
Fax: (+43 1) 79514-99-8039  
E-Mail: post@ma39.wien.gv.at  
Homepage: www.ma39.wien.at

MA 39 – VFA 2007-1640.05

Vienna, 25 June 2008

## Classification report concerning the fire resistance of a non-load bearing container roof



**Applicant:** CONTAINEX Container-Handels-ges.m.b.H.

**Date of application:** 16 July 2007

**Test material:** Non-load bearing steel plate container roof, insulated with rock-wool and PU foam, overall dimensions: 4885 mm x 2435 mm (L x W)  
described in the following test report that underlies the classification:  
MA 39 – VFA 2007 -1640.04  
(test in accordance with ÖNORM EN 1364-2)

**Summary assessment:** In accordance with ÖNORM EN 13501-2 the fire resistance of the above mentioned non-load bearing container roof is hereby classified as **EI 60**

The report comprises 4 pages.

Official in charge:

The head of the laboratory:

The head of the Testing,  
Supervision and Certification Body

*Klausner*  
Dipl.-HTL-Ing.K.Danzinger

*I.V. Pöhl*  
Dipl.Ing.Dr.techn.C.Pöhl

*G.Pommer*  
Dipl.-Ing.G.Pommer



Die Prüfungen beziehen sich ausschließlich auf die  
Prüfgegenstände. Alle Seiten des Berichtes sind mit  
dem Amtssiegel der Stadt Wien versehen.  
Verfälschung und Auszüge bedürfen der  
schriftlichen Bewilligung der MA 39.  
Bitte beachten Sie die derzeit gültigen Allgemeinen  
Geschäftsbedingungen der MA 39 im Internet unter  
http://www.ma39.wien.at.

Akreditiert als Prüf- und Überwachungsstelle gemäß ANS per Bescheid des Bundesministeriums  
für Wirtschaft und Arbeit auf Basis der ÖVE/ÖNORM EN ISO/IEC 17025 und der  
ÖVE/ÖNORM EN ISO/IEC 17029 IEN 45004: PSID 69.  
Akreditiert als Prüf- und Überwachungsstelle gemäß VBAAC per Akkreditierungsbescheid des  
Österreichischen Institutes für Bautechnik auf Basis der ÖVE/ÖNORM EN ISO/IEC 17025 und  
der EN 45004:  
Notifiziert als Prüf- und Überwachungsstelle gemäß Bauproduktenrichtlinie (89/105/EWG vom 21.12.1988)  
unter der Kennnummer 1140.

Zertifiziert gemäß den Forderungen der ÖNORM EN ISO 9001:2000 durch die ÖQS-Zertifizierungs- und Begutachtungs GmbH.

Parteienverkehr: Montag bis Freitag: 7:30 – 15:30 Uhr; UID: ATU 36501500  
Bankverbindung: Bank Austria AG, Konto 51428007186, BLZ: 12000, DVRL: 0000191

**Cabin roof EI 60**  
60 minutes EI-fire rated


## Contact us

Telephone: +43 2236 601-0

E-Mail: [ctx@containex.com](mailto:ctx@containex.com)



# Classification reports of fire rated CTX components



**CSI S.p.A.**  
Sede Legale - Uffici - Laboratori:  
V.le Lombardia, 20  
20021 BOLLATE (MI)  
Tel. 0238330.1  
Fax 023503940  
www.csi-spa.com

R.E.A. 1466310  
Registro Imprese 352168/8620/18  
C.F./P.I.: IT11380160151  
Cap. Soc. € 1.040.000

## RAPPORTO DI CLASSIFICAZIONE

### N° CSI1379FR

## CLASSIFICATION REPORT

### N° CSI1379FR

---

Rapporto di classificazione di resistenza al fuoco dell'elemento:  
*Resistance to fire classification report for element* System MNR FIBRA EI 90 CONTAINER

Descrizione  
*Description* .....: Vedi / See pag. 2

A nome di  
*On behalf of* .....: Piva Group S.p.A.

Indirizzo  
*Address* .....: Via Roma, 139  
37060 Roncanova di Gazzo Veronese (VR)


Norma tecnica: EN 13501-2:2007 - Classificazione al fuoco di prodotti ed elementi da costruzione - Parte 2: Classificazione sulla base dei dati di prova derivati da prove di resistenza al fuoco, elementi di ventilazione esclusi

Technical standard. EN 13501-2:2007 - Fire classification of construction products and building elements - Part 2: Classification using test data from fire resistance tests, excluding ventilation services

Data / Date 25.02.2008


Il Responsabile della Divisione  
Costruzioni / Head of Construction  
Division

Ing. Paolo Mele

  
CSI S.p.A.  
Viale Lombardia n° 20  
20021 BOLLATE (MI)

Il Direttore del Laboratorio /  
Managing Director

Ing. Pasquale CAU

  
CSI S.p.A.  
Viale Lombardia n° 20  
20021 BOLLATE (MI)

Solo la copia completa di questo Rapporto di Classificazione permette un normale impiego dei risultati /  
Only the full copy of this classification report allows a normal use of results

GRUPPO  
**IMQ**

Mod. CA 01/11 - Rev. 6

**External cabin wall panel EI 90**  
90 minutes EI-fire rated

Further product details: [www.containex.com](http://www.containex.com); subject to alterations; Valid: November 2008

## Contact us

Telephone: +43 2236 601-0

E-Mail: [ctx@containex.com](mailto:ctx@containex.com)

